

**Netzsituation nach §13.2 EnWG**  
**Network situations as per §13.2 of German Energy Industry Act**

Zur Beseitigung einer Störung oder einer Gefährdung der Versorgungssicherheit werden netz- oder marktbezogene Maßnahmen wie zum Beispiel Redispatch und Countertrading ergriffen (§13.1 EnWG). Reichen diese Maßnahmen nicht aus, so müssen weitergehende Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefährdung oder Störung der Systemsicherheit zu vermeiden oder zu beseitigen. Der Netzbetreiber ist dann berechtigt und verpflichtet Stromeinspeisungen (regenerativ und konventionell), Stromabnahmen (Lastabwurf) und Stromtransite anzupassen (§13.2 EnWG).

To rectify a problem with, or a threat to, uninterrupted supply, network or market-related measures such as Redispatch and Countertrading are employed (§13.1 of German Energy Industry Act). If these measures are not sufficient, further measures must be taken to avoid or rectify a threat to, or problem with, system safety. The network provider is then entitled and obligated to adapt power inputs (regeneration and conventional), readouts (load shedding) and power transmission (§13.2 of German Energy Industry Act).

**05.01.2015 11:07**

Netzgebiet / grid area	Maßnahme / action	Auswirkung / effect	von / from Datum / date	bis / until Datum / date	Ursache / reason
Regelzone TTG	Anpassung Stromabnahme	Behebung eines Engpassproblems (Strombelastung)	04.05.2014 09:30	04.05.2014 10:30	Gefährdung der Systemsicherheit
Control Area TTG	Adjustment of electricity decrease	Correction of a congestion problem	04.05.2014 09:30	04.05.2014 10:30	Endangerment of system security